



PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

UAB „Renomas“
Direktoriui
Audriui Bakučioniui
info@renomas.lt

2016-01-07 Nr. 3-8 (1.12.)
2015-12-30 PR015-12/9

DĖL STOGO KONSTRUKCIJOS ATITIKTIES

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras (toliau – Centras) išnagrinėjęs Jūsų prašymą informuoja, kad įvertinus bandymų ataskaitų Nr. 20-73.2014.13 ir 20-74.2014.13 rezultatus pagal išplėstinio taikymo metodiką GTC/GBM 20:2011 „Stogo konstrukcijų išbandytų pagal LST CEN/TS 1187 pirmąjį metodą, išplėstinio taikymo metodiką“ klasifikavimo ataskaitoje Nr. 20-48.2014.26 nurodytą stogo konstrukciją galima naudoti su bet kokio kito gamintojo polietilene garo izoliacine plėvele, kai polistireninio putplasčio sluoksnio storis yra ne mažesnis nei 50 mm, tai neįtakos Broof(R1) rezultatui.

Pagarbiamai
Viršininkas

Donatas Lipinskas

Originalas nebus siunčiamas

Valdas Striška, tel. (8 5) 249 1315, el.p. valdas.striska@vpgt.lt

Biudžetinė įstaiga
Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius

Tel. (8 5) 249 1310
Faks. (8 5) 233 9878
El. p. gtc@vpgt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188781788